

До

Министерство на енергетиката
ул. "Триадица" № 8
1000 - гр. София

На вниманието на:

г-н Александър Николов – Министър
на енергетиката

Копие до:

г-н Пламен Данаилов, заместник-
министър

Контакт:

Тел. номер:

Дата:

Изх. №:

30.06.2022г.
38250

Относно: Промени в Наредба № РД – 16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи

**Уважаеми г-н Николов,
Уважаеми г-н Данаилов,**

Във връзка с предложеното от Министерството на енергетиката (МЕ) обществено обсъждане на промени в „Наредба № РД – 16-57 от 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг) представя следното становище:

1. Относно въвеждането и дефинирането на понятието „опорен пункт на ЕСО“ нямаме възражение. Имаме опасения обаче, че това не е достатъчно за да се осигури нормалното протичане на оперативната работа при дистанционно управление от опорен пункт на обекти без дежурен персонал (подстанции ВН/Ср.Н). **При извършването на планови и аварийни работи с цел изпълнение на мерки за безопасност е необходимо част от оперативните превключвания да се извършват ръчно, на място в обекта, като необходимостта за извършване на тези манипулации е възможно да възникне по всяко време на денонощието.** В десет годишния план за развитие на ЕСО е записано, че подстанциите 110 / 20 kV поетапно ще останат с един оперативен дежурен, който ще е **на редовна смяна в работните дни.** В този смисъл следва да бъдат разписани подробни правила за работа на подстанции без дежурен персонал с цел осигуряване на ясни комуникационни канали между СДЗ и оперативния персонал на ЕСО, осигуряване на минимално време за реакция и т.н.
2. Относно предложените изменение на чл. 106 предлагаме от ал. 3 да отпадне текста: „но не по-късно от 20 дни от първоначално заявената датата“ и текста да придобие следния вид:

(3) „В случай на обективна невъзможност за провеждане на заявката в посочения срок заявката се разрешава за друг срок, за който страните се споразумяват.“

Обосноваваме това с мотивите, че за да се промени времето за провеждане на заявката трябва да има обективна невъзможност за изпълнението и в първоначално заявения срок, т.е. да има някаква причина. Понякога тази причина не може да бъде отстранена в заявения срок - примерно вече е одобрена друга заявка за съоръжения, които следва да се използват при изпълнение на настоящата заявка (често това е свързано с изпълнение на ремонтни или инвестиционни проекти, които продължават няколко месеца).

Фактор е и елементът с осигуряване на надеждност, сигурност и качество на захранване – в определени райони има характерна сезонност – време, през което е невъзможно или риска е прекалено голям да се извеждат от експлоатация основни съоръжения за извършване планови работи.

Считаме, че тези предложения биха спомогнали за по голяма прецизност и оперативност на действията, произтичащи от текстовете на тази Наредба.

С уважение,

Анна Димитрова
Ръководител отдел "Енергийна
политика, околна среда и иновации"



Стойчо Вълков
Изпълнителен член на
Съвета на директорите